CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation 1-1531 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

Edité le : 17/03/2017

SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES

6 RUE COLONEL DUMONT
CS 80138
BP 138
38003 GRENOBLE Cedex 1

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE17-31912 **Réference contrat :** LSEC17-395
Identification échantillon : **LSE1703-3124-1**
Nature: Eau de production
Origine : LES VOUILLANT
ROBINET SUR CONDUITE EN SORTIE
Dept et commune : **38 SEYSSINET PARISET**
Prélèvement : Prélevé le 14/03/2017 à 09h20 Réceptionné le 14/03/2017
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / ROZAND Antonin
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 14/03/2017

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité		COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	9.9	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3			25	#
Température de l'air extérieur	9.8	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne				
Analyses microbiologiques								
Bactéries coliformes à 36°C	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1			0	#
Escherichia coli	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0			#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0			#
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
Conductivité électrique brute à 25°C	364	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200	1100	#

.../...

Edité le : 17/03/2017
Identification échantillon : LSE1703-3124-1
Destinataire : SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

Jerome CASTAREDE
Ingénieur de Laboratoire