abiolab asposan
Préservons la santé humaine

ABIOLAB-ASPOSAN
Laboratoire d'analyses environnementales et alimentaires
60, allée Saint-Exupéry • Inovallée • 38330 Montbonnot-Saint-Martin • Tél. 04 76 90 43 48 • fax 04 76 90 34 14
contact@asposan.fr • www.asposan.fr • siret 802 775 361 00016
Accréditation COFRAC - section ESSAIS - accréditation n° 1-5822 - portée disponible sur WWW.COFRAC.FR

RAPPORT D'ANALYSES N° 16-19051-001

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Code client : 9

SPL EAU DE GRENOBLE ALPES
à l'attention de Mr LE DIRECTEUR
6 rue Colonel Dumont
CS 80138
38003 GRENOBLE CEDEX 1

TYPE D'ANALYSE : P1N

Client : SPL EAU DE GRENOBLE ALPES	**Prélèvement effectué le :** 03/05/2016 **à** 7:55
Commune : SASSENAGE	**Par** : Laurent Pevet , technicien préleveur
Zone de prélèvement : 3 981	
Lieu de prélèvement : 3981-POINT DE LIVRAISON SPL EAU DE GRENOBLE.SASSENAGE	**En présence de :**
Point de prélèvement : Robinet chambre des vannes	**Pluies dans les 10 jours précédents :** Abondantes
Origine de l'eau : Réseau eau de Grenoble	**Observations In Situ :**
Mode de traitement :	
Nature de l'échantillon : Eaux d'alimentation	**Echantillon réceptionné le :** 03/05/2016

Le prélèvement a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme : FD T90-520

	Paramètre	Résultat	Unité	Date d'analyse	Méthode	Limite de qualité (arrêté du 11 janvier 2007)	Référence de qualité (arrêté du 11 janvier 2007)
	Température de l'air	7,0	°C	03/05/2016			
	Température de l'eau	12,3	°C	03/05/2016			25
	Odeur	Normale		03/05/2016	Qualitatif		
	Saveur	Normale		03/05/2016	Qualitatif		
	Couleur	Normale		03/05/2016	Qualitatif		
O	Bactéries aérobies revivifiables à 22°C	61	UFC/ml	03/05/2016	NF EN ISO 6222		
O	Bactéries aérobies revivifiables à 36°C	<1	UFC/ml	03/05/2016	NF EN ISO 6222		
O	Coliformes totaux	<1	UFC/100ml	03/05/2016	NF EN ISO 9308-1		0
O	Escherichia coli	<1	UFC/100ml	03/05/2016	NF EN ISO 9308-1	0	
O	Entérocoques intestinaux	<1	UFC/100ml	03/05/2016	NF EN ISO 7899-2	0	
O	Ammonium (NH4)	<0,02	mg/l	04/05/2016	NF T90-015-2		0,1
O	Carbone organique total	<0,30	mg/l	03/05/2016	NF EN 1484		2
O	Chlorures (Cl)	8,5	mg/l	04/05/2016	NF EN ISO 10304-1		250
O	Conductivité à 25°C	437	µS/cm	03/05/2016	NF EN 27888		[200 - 1100]
	Température de mesure de la conductivité	19,3	°C	03/05/2016			
O	Dureté totale	21,7	°F	03/05/2016	NF T90-003		
O	Nitrates (NO3)	3,9	mg/l	04/05/2016	NF EN ISO 10304-1	50	
O	Nitrites (NO2)	<0,02	mg/l	04/05/2016	NF EN ISO 10304-1	0,5	
O	pH	7,8	Unité pH	03/05/2016	NF EN ISO 10523		[6,5 - 9]
	Température de mesure du pH	19,6	°C	03/05/2016			
O	Sulfates (SO4)	47	mg/l	04/05/2016	NF EN ISO 10304-1		250
O	Titre alcalimétrique complet	16,1	°F	03/05/2016	NF EN ISO 9963-1		
O	Turbidité	0,10	NTU	03/05/2016	NF EN ISO 7027	1	2

LIMITES DE QUALITE : (Interprétation par rapport aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies dans l'arrêté du 11 janvier 2007 conformément aux articles R1321-1 à R1321-63 du code de la santé publique).
Aucun dépassement par rapport aux limites de qualité n'est à signaler pour les paramètres analysés.

REFERENCES DE QUALITE: (Interprétation par rapport aux références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies dans l'arrêté du 11 janvier 2007 conformément aux articles R1321-1 à R1321-63 du code de la santé publique).
Aucun dépassement par rapport aux références de qualité n'est à signaler pour les paramètres analysés.

Véronique Marais
Responsable laboratoire
Signataire habilité

Copie envoyée à :

Note d'informations sur les résultats : *Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.*
Abréviations utilisées : UFC : Unité formant colonie. NPP : Nombre le Plus Probable. ST : Analyse réalisée par un sous-traitant. MS : matières sèches.
NA : Pour un paramètre correspondant à un total de molécules, cette mention signifie qu'aucune molécule n'a été quantifiée.
Les valeurs des limites et références de qualité sont exprimées dans l'unité du paramètre.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole O. Seules les déclarations de conformité portant sur des analyses réalisées dans leur totalité sous accréditation sont couvertes par l'accréditation.
Il n'a pas été tenu compte explicitement de l'incertitude associée au résultat.
Toutes données complémentaires concernant les résultats peuvent être communiquées à la suite d'une demande écrite.

cofrac ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-5822
PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

Date d'édition : 07/05/16 11:27