Accréditation 1-1531 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 21/05/2018

SPL EAUX DE GRENOBLE

6 RUE COLONEL DUMONT
BP 138
38003 GRENOBLE Cedex 1

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE18-63058
Identification échantillon : **LSE1805-10672-1**
Analyse demandée par : Agence Régionale de Santé Rhône Alpes - 38032 GRENOBLE CEDEX 1
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : CROLLES BAS SERVICE **Code PSV : 0000006215**
Localisation exacte : VFD TRANSPORT, EVIER CUISINE
Dept et commune : **38 CROLLES**
UGE : 0882 - LE GRESIVAUDAN CC SPL
Type d'eau : S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Type de visite : D2 **Type Analyse :** CNP **Motif du prélèvement :** CP
Nom de l'exploitant : SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES
6 RUE DU COLONEL DUMONT
BP 138
38000 GRENOBLE CEDEX 1
Nom de l'installation : CROLLES PRINCIPAL **Type** : UDI **Code** : 000267
Prélèvement : Prélevé le 18/05/2018 à 06h45 Réceptionné le 18/05/2018
Prélevé par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Conditions de prélèvements : ISN
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 18/05/2018

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses physicochimiques ***Métaux***								
Nickel total au 1er jet	38CNP	5	µg/l Ni	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	20		#
Plomb total au 1er jet	38CNP	< 2	µg/l Pb	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10		#
Cuivre total au 1er jet	38CNP	0.046	mg/l Cu	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2.0	1.0	#

38CNP ANALYSE (CNP) CU NI PB 1ER JET (ARS38-2017)

.../...

Edité le : 21/05/2018
Identification échantillon : LSE1805-10672-1
Destinataire : SPL EAUX DE GRENOBLE

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Didier BLANCHON
Responsable de Laboratoire